



- 说明:**
- 1、开关柜外壳防护等级应符合IP4X级。
  - 2、二次图由用户或设备生产厂家根据其选用的电气元器件由设备生产厂家另行设计。
  - 3、干式变压器外壳防护等级应符合IP40级，外壳颜色可采用银灰色或由用户确定。
  - 4、变压器与低压柜相互靠近布置，母排出线贯通连接。
  - 5、变压器与开关柜之间采用封闭母线连接。
  - 6、两台变压器并联运行，联络柜断路器与两台变压器进线断路器分别做电气及机械闭锁，满足“三合二锁”要求，发电机柜断路器与高压进线柜断路器做电气闭锁，确保市电断开，发电机柜才能投运。

宣城南天电力规划设计院有限公司 宁国阳光设计分公司				安徽矩邦生态环境科技有限公司 增容400kVA-2650kVA专变配电		工程	施工	设计 阶段
批准		设计		配电室低压柜系统图 (二)				
审定		CAD制图						
审核		比例						
校核		日期						
图号		10PD-JB1108-008			图 纸 级 别			